

Өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэх урилга

ДЦС-2 ТӨХК-аас Өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэх хувь хүн болон албан байгууллагыг урьж байна. Нийтээр нь болон хэсэглэн нийлүүлэх боломжтой.

Сонирхсон иргэн аж ахуйн нэгжүүд 2022 оны 06 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө tpp2@tpp2.energy.mn хаягаар нийлүүлэх үнэ, хугацаа, техникийн бичиг баримтыг ирүүлнэ үү. Сонирхсон этгээд холбогдох материалыг www.tpp2.mn сайт-аас “Ил тод байдал” цэсний “Худалдан авах ажиллагаа” хэсгээс үзэж танилцана уу.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ДЦС-2 ТӨХК өөрийн байр,
109 тоот, Худалдан авах ажиллагааны хэсэг, Утас 70172157

Аж ахуйн нэгжүүд дараах шаардлагыг хангасан байна.

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ
3. Татварын өр төлбөргүй байх
4. Шүүхийн тусгай архивын лавлагаа
5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
6. Нийлүүлэх бараа материалын үйлдвэрлэгчийн захиа, 6 сарын хугацаатай үйлдвэрлэгч, гэрээт борлуулагчийн чанарын баталгаа, сертификати, техникийн үзүүлэлт зэрэг нотлох баримтыг баталгаат орчуулгаар орчуулж ирүүлэх.
7. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэлийг ирүүлэх

1. БАРААНЫ НЭР : ГАЛЫН ТООСГО /33 тн/

ГАЛЫН ТООСГОНЫ СТАНДАРТ: ГОСТ390-96 /дүйцэхүйц/

ОВОР ХЭЖЭЭНИЙ СТАНДАРТ: ГОСТ: 8691-73 /дүйцэхүйц/

ГАЛЫН ТООСГОНЫ ХЭМЖЭЭ: /ӨРГӨН :УРТ:ӨНДӨР/ 230 X 114 X 65 /мм/

ГАЛЫН ТООСГОНЫ ЭЗЭЛХҮҮНИЙ ХЭМЖЭЭ $V=1704 \text{ см}^3$ /

ГАЛЫН ТООСГОНЫ /ЖИН=3,5кг/

НИЙТ ЖИН= /33 тн/

ГАЛЫН ТООСГОНЫ ФИЗИК- ХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:

№	Үзүүлэлтийн нэр	ША-5
1	Al ₂ O ₃ -ийн жингийн хувь хэмжээ	30
2	Галд тэсвэрлэх температур багагүй, °C	1690
3	Зөөлөрч эхлэх температур багагүй, °C	1300

2. БАРААНЫ НЭР: ГАЛЫН ЦЕМЕНТ /16 тн/

ГАЛЫН ЦЕМЕНТНЫ СТАНДАРТ: ГОСТ 969-91 /дүйцэхүйц/

ГАЛЫН ЦЕМЕНТ: ТИП МАРК: СА-50-II (G-6) /дүйцэхүйц/

НИЙТ ЖИН= /16 тн/

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
1	Стандарт ГОСТ-969-91 /дүйцэхүйц/	<ul style="list-style-type: none">- Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификаттай- Үйлдвэрийн барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторын дүгнэлттэй- Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримттай байх

3. БАРААНЫ НЭР : СОВЕЛИТ ХАВТАН /2м³/

СОВЕЛИТ ХАВТАНГЫН СТАНДАРТ: ГОСТ-ТУ361622-65-92 /дүйцэхүйц/

ОВОР ХЭЖЭЭ: 500x170x50мм: 500x170x60мм

НИЙТ ТОО ХЭМЖЭЭ= 2м³

№	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Нягт кг/м ³	кг/м ³	450-550
2	Дулаан дамжуулалт	Вт/м.к ихгүй	(25+-5) ^о с үед-0,095 (125+-5) ^о с үед-0,140
3	Нугарах үеийн бат бөхийн хязгаар	мПа багагүй	0,24
4	Чийгшил	% багагүй	10,0
5	Тоо хэмжээ	М ³	2

4. БАРААНЫ НЭР : ХӨНГӨН ТООСГО /4м³/

ХӨНГӨН ТООСГОНЫ СТАНДАРТ: ГОСТ-2694-78 /дүйцэхүйц/

МАРК: ПД.К1. 350 /дүйцэхүйц/

НИЙТ ТОО ХЭМЖЭЭ= 4м³

№	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Нягт кг/м ³	кг/м ³ ихгүй	350
2	Дулаан дамжуулалт	4м ^о с ихгүй	25+-3 ^о с үед- 0,072 300+-5 ^о с үед - 0,105
3	Шахалтын үед бат бөхийн хязгаар	Кгс/см багагүй	6
4	Шугамын t-н уналт 900 ^о с үед	%	2-оос баггүй